

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, D-08451 Crimmitschau



ziegel

Produkt - Zertifikat

Reg.-Nr. 046-04-W0631/15-2015

Hiermit wird bestätigt, dass das

Bauprodukt:

Braune grobkeramische Klinkerriemchen

Abmessung: 240 x 15 x 71 mm

Farbton: „Farbe 33“

Klassifizierung: „Natur“

Oberfläche: UGL

**für die Verwendung an Innen- und Außenfassaden
in stark angreifender Umgebung**

Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 10545-3: **>3,0..≤6,0 M-% All-a-2**

Maximum Porenradien nach DIN 66133: **> 0,2 µm**

Porenvolumen nach DIN 66133: **≥ 20 mm³/g**

Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-12: **nachgewiesen**

des Herstellerwerkes:

Klinkerwerke Muhr GmbH & Co. KG

Werk Lichterfeld

Bergheider Straße 1

D-03238 Lichterfeld

nach den Ergebnissen der der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel e.V.

Weidehofstraße 15,

D-08451 Crimmitschau

im Rahmen der Fremdüberwachung veranlassten Produktprüfung ausgewählter Bestimmungen der technischen Regeln

DIN EN 14411: 2012-12 Keramische Fliesen und Platten und

DIN 18515-1: 1998-08 Außenwandbekleidungen: Angemörtelte Fliesen oder Platten

entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Produktqualitätszeichen zu kennzeichnen.



Crimmitschau, den 15.06.2015



Dipl.-Ing. Frank Pohle

Leiter der Zertifizierungsstelle -